

MUNDUS VIRIDIS Kft.

Nyíregyháza  
Szent István utca 3. B lépcsőház 2.  
4400

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.  
4024 Debrecen, Kossuth u. 41.

www.eon.hu

2018. március 13.

1 / 2

## Áramhálózati üzemeltetői nyilatkozat

Tisztelt Cím!

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. Nyíregyházi Üzeméhez az E-közmű rendszeren beérkezett (azonosító: 960584174) „Mándok - Barnamezős területek rendezése, közösségi és gazdasági céllal (hrs.: 1556/1)” című tervére a következő tájékoztatást adjuk:

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel előzetes egyeztetés megtörtént. A tervezett munkálatok érintik a közcélú 22 kV-os légvezetékes és 0,4 kV-os földkábeles hálózatokat.

A kivitelezésénél kérjük figyelembe venni a 22 kV-os légvezetékes és 0,4 kV-os földkábeles hálózat megközelítésére vonatkozó szabványokat. Kivitelezés és az üzemeltetés során betartandók a VET 2007. évi LXXXVI. tv. 124,133,137 §, az MSZ EN 50341-1,2 az MSZ 7487, az MSZ 2364, az MSZ 172, az MSZ 1585 és az 13207 szabványok előírásai, valamint a vezetékek biztonsági övezetére vonatkozó előírások (2/2013.(I.22.) NGM rendelet) és az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről (4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet) szóló előírásokat.

Elektromos szabadvezetékek közelében végzett munkák esetén a földmunkagép, illetve annak alkatrészei és a szabadvezetékek között a feszültségnek megfelelő biztonsági távolságot kell hagyni.

A biztonsági távolságok a következők:

Névleges feszültség: \_\_\_\_\_ Biztonsági távolság:

1000 V – ig 1,0 m

1 kV –tól 110 kV – ig 3,0 m

A kivitelezés semmilyen körülmények között nem veszélyeztetheti a tartószerkezetek állékonyságát ezért ennek megfelelően kell a munkavégzés technológiáját megválasztani!

Ha kivitelezéskor munkavédelmi okok miatt a közműveink feszültségmentesítése is szükséges, akkor azt írásban kérjük megrendelni! Az egyes közműveink feszültségmentesítésének ügyintézési ideje különböző lehet, ezzel kapcsolatban a területileg illetékes területgazda munkatársunktól tájékozódhatnak.

Azokon a szakaszokon, ahol a tervezett munkálatok, az Elosztói Engedélyes tulajdonát képező kábelek, műtárgyak hatásövezetét (biztonsági övezetét) érintik, és a létesítés során a szabványban előírt távolságok nem tarthatók, annak áthelyezéséről, kiváltásáról az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-től műszaki gazdasági tájékoztatót kell kérni. Ezen tájékoztató alapján lehetséges az áthelyezés tervezésének indítása. Az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési, és kiviteli költsége teljes egészében a megrendelőt terhelik!

Abban az esetben, ha a kivitelezés során a terület feltöltésre kerül és ebből kifolyólag a szabadvezetékek szabványos magassága nem biztosított, vagy az oszlopok alsó

Ügyintéző neve:

Vajda Péter

Ügyintéző e-mail címe:

peter.vajdat@eon-hungaria.com

Ügyintéző telefonszáma:

06 30 276 8361

Iktatószám: 24395216/2018

Üzem neve:

Nyíregyháza Üzem

Üzem címe:

4401 Nyíregyháza Pf.:405

Management:  
Haraszi Judit  
Gelencsér Lajos  
Tóth Béla

Székhely:  
4024 Debrecen,  
Kossuth u. 41.  
Debreceni  
Törvényszék Cégbírósága  
Cg. 09-10-000064

földelőkapcsának terepszint feletti magassága kisebb, mint 20 cm, a 22 kV-os légvezetékes hálózat szabványosítását meg kell rendelni, a költségek a megrendelőt terhelik!

Az áramhálózati kábelek, műtárgyak közelében és biztonsági övezeten belül csak kézi földmunka végezhető szakfelügyelet megrendelése mellett.

A szakfelügyeletet, a munkakezdést megelőző 25 nappal korábban, írásban kell megrendelni, ütemezve, hogy mely napokon kívánják azt igénybe venni. A szakfelügyeletet megrendelő levélnek, tartalmaznia kell az alábbiakat:

- megrendelő pontos címe
- a munkavégzés pontos helye
- a számlavezető bank neve, számlaszám
- adószám
- a kapcsolattartó személy neve

Felhívjuk figyelmüket, hogy az adatszolgáltatásban csak azon csatlakozó földkábelek kerültek felvezetésre, melyek 2003.január.01 év után létesültek és társaságunk tulajdonában vannak. Azonban, a 2003.január.01 év előtt létesült csatlakozó földkábelek rendszerhasználói tulajdonúak, melyek nem kerültek felvezetésre.

Felhívjuk figyelmüket, hogy ha szakfelügyelet vagy feszültségmentesítés megrendelése nélkül kezdenek/végeznek munkálatokat és ezt követően káreset vagy villamos baleset történik, minden felelősség a beruházót / kivitelezőt terheli! A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. – nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

A kivitelező köteles bármely rongálást/kábelhibát azonnal jelezni az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. –nek a 06-80-210-310 zöldszámon.

A 35739 Szent István tér elnevezésű transzformátorállomásból induló 0,4 kV-os földkábeleink esetén, ahol a földkábeleink az építendő út gépjárművek által használt szakaszát érintik vagy keresztezik, ott a földkábeleket védőcsőbe kell helyezni. A transzformátorállomásból nyugati irányba induló kábel esetén, ahol a földkábel keresztezi a létesítendő utat a földkábel -szakfelügyeletünk mellett- osztott védőcsőbe kell helyezni! A transzformátorállomásból északi irányba induló 0,4 kV-os földkábeleink esetében, ahol a földkábel a létesítendő utat keresztezi, a földkábel a szabványos keresztezés érdekében ki kell váltani, illetve szintén védőcsőbe kell helyezni. A 0,4 kV-os földkábelünk áthelyezéséről, kiváltásáról az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.- től műszaki gazdasági tájékoztatót kell kérni. Ezen tájékoztató alapján lehetséges az áthelyezés tervezésének indítása. Az áthelyezés tervezési, engedélyeztetési, és kiviteli költsége teljes egészében a megrendelőt terhelik!

Ha a fenti feltételek miatt a hálózatunk szabványosítása szükségeltetik, de a szabványosítás nem történik meg, a műszaki átadás- átvételhez, üzembe helyezéshez társaságunk nem járulhat hozzá.

A fenti feltételek betartása mellett a „Mándok - Barnamezős területek rendezése, közösségi és gazdasági céllal (hrs.: 1556/1)” című tervhez hozzájárulunk.

Ezen nyilatkozatunkat a keltezését követően 1 évig tartjuk érvényben. Kérjük levelünkben foglaltak szíves megértését és elfogadását!

Üdvözlettel:

  
Alföldi Zoltán

üzemvezető

E.ON Tiszántúli Áramhálózati  
Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
10

  
Zólyomi Csaba

területi üzemeltetési irányító

E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.